

「別表2」

冷暖房設備定期点検（2回／年：4月・7月）

①(各駅 信通通信機器室・電気室) * 空気濾過器清掃を含む

駅 別	機 器 室			パッケージ型式		冷房能力 (kw)	台数
	信通	通信	電気室	床置	天吊		
千葉みなと	○				○	5.6	2
市役所前		○			○	4.5	1
千 葉	○			○		13.2	7
栄 町		○			○	7.1	1
			○	○		14.0	1
葭川公園		○			○	7.1	2
			○		○	7.1	2
県 庁 前	○				○	7.1	2
			○		○	7.1	2
千葉公園		○			○	4.5	1
作 草 部		○			○	4.5	1
天 台		○			○	4.5	1
穴 川		○			○	4.5	1
スポーツセンター		○		○		5.6	1
動物公園	○			○		25.0	2
みつわ台		○			○	4.5	1
都 賀		○			○	5.0	1
桜 木		○			○	4.5	1
小 倉 台		○			○	4.5	1
千城台北		○			○	4.5	1
千 城 台	○				○	10.0	3
			○		○	5.6	1
計							36

②(中央指令所) * 空気濾過器清掃を含む

部屋名	パッケージ型式				台数
	床置 (冷房能力(kw))		天吊 (冷房能力(kw))		
通信機器室	○(28.0)		○(28.0)		2
電算室	○(22.4)		○(20.0)	○(20.0)	3
指令室	○(12.5)	○(12.5)			2
運転士控室	○(10.0)				1
計					8

③(変 電 所) * 空気濾過器清掃を含む

場 所 別	パッケージ型式		冷房能力 (kw)	台数
	床置	天吊		
千葉変電所		○	7.1	2
殿台変電所	○		25.0	1
計				3

～保守点検項目～

別紙「空調点検報告書(1)」及び「空調点検報告書(2)」によるもの

空調点検報告書(1)

作業場所		作業担当者
作業日時	年 月 日	

No.	型 式	設置場所	電圧V	総合	圧縮機	送風機	外気温	運転圧力Mpa		吸込	吹出	絶縁抵抗 MΩ以上	備考
				電流A	電流A	電流A		高圧	低圧	温度	温度		
1						内							
						外							
2						内							
						外							
3						内							
						外							
4						内							
						外							
5						内							
						外							
6						内							
						外							
7						内							
						外							
8						内							
						外							
9						内							
						外							
10						内							
						外							
11						内							
						外							
12						内							
						外							
13						内							
						外							
14						内							
						外							
15						内							
						外							
16						内							
						外							
17						内							
						外							
18						内							
						外							
19						内							
						外							
20						内							
						外							

その他特記事項

空調点検報告書(2)

作業場所		作業担当者
作業日時	年 月 日	

	型 式	設置場所	電気関係		凝縮器		冷却機	配管	
			高低圧開閉器	制御回路抵抗	冷媒	フィン	ドレン詰まり	冷媒管	接続部
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

判定マーク: / =該当無し ○=異常無し △=要注意 ×=異常有り

その他特記事項

「別表3」

空調室外機洗浄(1回／年:4月)

(千葉駅)*工事写真を提出すること

場 所	室外機設置位置	台 数
信通機器室	通信機器室上	7
日赤事務室	日赤献血ルーム側 メンテナンスデッキ	2
日赤献血ルーム	日赤献血ルーム側 メンテナンスデッキ	6
ミスタードーナツ	1, 2番ホーム 千葉公園側	3
施設課待機室	電気室上	1
駅務室(A)	駅務室側 メンテナンスデッキ	4
券売機室(A)		2
仮泊室		4
運転士待機室		1
ロッカー室		1
応接室		1
駅務室(B)		1
券売機室(B)		1
計		34