

業務用空調機器(第一種特定製品)

簡易点検チェックシート

〇〇〇〇駅

No	設置箇所	号機	点検実施日			1	2	3	4	5	6	点検実施者
			年	月	日	室外機の異常振動・異常運転音状況	室外機及び周辺の油のにじみ	室外機の傷の有無、熱交換器の腐食、錆、傷など	室内機内の熱交換器の霜付きの有無	(パッケージ)熱交換器の霜付き、油のにじみなど		
						安全で容易に点検できる場合	安全で容易に点検できる場合	安全で容易に点検できる場合	安全で容易に点検できる場合	安全で容易に点検できる場合		
1	〇〇〇室	PAC-1				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
		PAC-2				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-3				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-4				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
2	〇〇〇室	PAC-1				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
		PAC-2				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-3				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-4				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
3	〇〇〇室	PAC-1				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
		PAC-2				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-3				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-4				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
4	〇〇〇室	PAC-1				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
		PAC-2				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-3				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
	〇〇〇室	PAC-4				有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		