

「別表6」

排風機保守点検 (年1回：8月)

- ・別紙「給排気ファン点検報告書」によるもの
- ・駆動部への給油及び外観清掃を点検時に行うこと
- ・写真を提出すること

駅名	信通機器室 通信機器室	電気室
千葉みなと	○	○
市役所前		○
千葉		○
栄町		
葭川公園		
県庁前		
千葉公園	○	○
作草部	○	○
天台	○	○
穴川	○	○
スポーツセンター	○	○
動物公園	○	○
みつわ台	○	○
都賀	○	○
桜木	○	○
小倉台	○	○
千城台北	○	○
千城台		
合計	12	14

中央指令所	給気ファン	排気ファン
台数	2	2

給排気ファン点検報告書

場所	駅
コード	回/年
名称	KW

点検日	平成 年 月 日
点検者	

点検項目		判断基準	結果	判定
外観状況	全体	汚れ及び腐食がない		
	ボルト	緩み及び腐食がない		
	防振材	破損がない		
電動機	発熱・状態	異常がない		
	絶縁抵抗	1MΩ以上である	測定値 MΩ	
	電流値	規定値以内にある	測定値 A	
軸受	発熱	異常がない		
	音及び振動	異常がない		
Vベルト(× 本)		弛みがない		
		摩耗及び損傷がない		
		芯出しが良好である		
Vプーリー	摩耗及び損傷がない			
羽根車		汚れがない		
		変形、発錆がない		
		ボルトの緩み及び腐食がない		
サーモスタット	動作状態			
特記事項				

判定マーク: / = 該当無し O = 異常無し Δ = 要注意 × = 異常有り