

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名	軒天井コンクリート被覆工事	
質 問 事 項	回 答	
<p>①ひび割れ補修、断面修復工の数量は、参考資料（数量内訳書）の、どの項目に含まれていますか。</p> <p>②夜間施工となっておりますが、具体的な作業可能時間帯をご指示下さい。</p> <p>③現場付近に路線バス停留所がありますが、作業は、その影響を受けますか。</p> <p>④交通誘導員は、1日何人で考慮されていますか。</p> <p>⑤諸経費率（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）は、千葉県土木工事積算基準と同一と考えてよろしいですか。</p> <p>⑥上記⑤の通りであれば、積算に使用している工種区分（河川・道路構造物、橋梁保全工事等）をご提示下さい。</p> <p>⑦上記⑤（千葉県土木工事積算基準）と相違するものであれば、その内容を公開願います。</p> <p>⑧特記仕様書1.（総則）に、「千葉市の橋梁補修特記仕様書によるほか、添付図に基づき施工すること」と記載があります。剥落防止工において、添付図は塗布型、千葉市の橋梁補修特記仕様書では、シート貼付タイプが標準となっています。シート貼付タイプによる施工が可能であると判断してよろしいですか。</p>	<p>① 下地処理に含まれています。</p> <p>② 基本的には、0～5時を想定しておりますが、警察署との協議で道路使用許可が早い時間で許可がもらえれば、早い時間での作業も可能です。</p> <p>③ ②の作業時間にもよりますが通過するバスや停車するバスがあります。事前にバス事業者と協議を行って下さい。</p> <p>④ 6名としています。</p> <p>⑤ 千葉県と同一で河川、道路構造物としています。</p> <p>⑥ 千葉県と同一で河川、道路構造物としています。</p> <p>⑦ 千葉県と同一で河川、道路構造物としています。</p> <p>⑧ 仕様書4.（剥落防止工仕様）の(3)にあります塗膜剥落防止工法での施工をお願いします。シート貼付タイプはできません。</p>	