

内 容 説 明 書

1. (工事足場)

シーリング工事に使用する工事足場は、添付図面に基づいた構造とする。

- ・北側階段通路（E V棟含む）足場の作業は夜間とする。
- ・南側階段通路足場の作業は昼間とする。
- ・西側階段通路足場の作業は昼間とする。

※ 夜間作業は建築限界内に入る恐れがある為、線路閉鎖工事とする。
線路閉鎖作業時間帯は概ね 0:30 ~ 4:30である。

2. (シーリング工事)

- ・西側外壁工事は、高所作業車と足場を使用しての昼間作業とする。
- ・南側外壁工事は、高所作業車を使用しての昼間作業とする。
- ・南北外壁・妻側（EPS含む）工事は、高所作業車を使用しての夜間作業とする。
- ・西側・南側外階段屋根工事は、足場を使用しての昼間作業とする。
- ・北側外階段屋根工事は、足場を使用しての夜間作業とする。
- ・外階段内外壁工事（西側・南側・北側）は、足場を使用しての昼間作業とする。

※ 夜間作業は建築限界内に入る恐れがある為、線路閉鎖工事とする。
線路閉鎖作業時間帯は概ね 0:30 ~ 4:30である。

3. (階段部補修工事)

腐食が発生している階段部支柱部分については、下記の内容を行うこととする。

- ①素地調整（RC種）
- ②下塗り 1層目（素地調整軽減剤）
- ③下塗り 2層目（弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料）
- ④中塗り（弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料）
- ⑤上塗り（弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料）