

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名

停留場外壁シーリング更新工事

質 問 事 項

回 答

1. シール充填において各所のシールの
ボリューム（幅×深さ）が不明となっ
ております。
詳細及び指定がありましたらご指示下さい。

1. シールのボリュームについては、「5. 図面」
内のブリッジシール詳細図をご参考下さい。
またブリッジシール箇所以外は全て幅20×
深さ10で設計しております。

