

「別表3」

空調室外機洗浄 (年1回：4月)

※工事写真を添付すること

駅名	場所	NO,	メーカー	室外機 型式	台数	
千葉みなと駅	駅務室			RPZYP112AA	1	
		小計				1
千葉駅	JR側 駅務室	1	日立	RAS-AP80SH	1	
		2				1
		3		RAS-AP80HV3	1	
		4		RAS-AP80SH	1	
	JR側 券売器室		ダイキン	RJ80F	1	
	運転士待機室		日立	RAS-AP80HV3	1	
小計					6	
千葉駅 ミスタードーナツ	入左奥	1	ダイキン	RZYP280CC	1	
	入左	2				
	奥客席	3		RZYP160CB	1	
	厨房	4				
小計					3	
千葉駅 献血ルーム	採血室	1	日立	RAS-AP280GH	1	
		2			1	
		3			1	
		4			1	
		5			1	
		6			1	
		7			1	
	受付・待合 休憩スペース	1-1	ダイキン	RZZP280CB	1	
		1-2			1	
		2-1			1	
2-2		1				
小計					11	
県庁前駅	信通機器室	1	三菱	FDCXP803CAG	1	
		2			1	
小計					2	
千葉公園駅	通信機器室		ダイキン	RP50AAT	1	
		小計				1
作草部駅	通信機器室		ダイキン	RP50AAT	1	
		小計				1
天台駅	通信機器室		日立	RAS-AP45EAJ	1	
		小計				1
穴川駅	通信機器室		ダイキン	RP50AAT	1	
		小計				1
動物公園駅	信通機器室	1	日立	RAS-AP280AV	1	
		2			1	
小計					2	
みつわ台駅	通信機器室		ダイキン	RP50AAT	1	
		小計				1
都賀駅	駅長事務室		日立	RAS-AP56SHJ	1	
		小計				1
桜木駅	券売機室		ダイキン	RP45CAT	1	
		小計				1
小倉台駅	通信機器室		ダイキン	RP50AAT	1	
		小計				1
千城台北駅	通信機器室		ダイキン	RP50AAT	1	
		小計				1
合 計					34	