

別表 1」

給水設備検修

場 所	種 類	台 数	点検・整備		貯水槽清掃	検修項目	指 示 事 項
			(5月)	(11月)	(6月)		
千葉みなと駅	自動給水装置	1台	○	○	○	①③	
市役所前駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
千葉駅	自動給水装置	1台	○	○	○	①③④	水質検査 1回 / 年 (5月)
栄町駅	自動給水装置	1台	○	○	○	①③	
葭川公園駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
県庁前駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
千葉公園駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
作草部駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
天台駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
穴川駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
スポーツセンター駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
動物公園駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
みつわ台駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
都賀駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
桜木駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
小倉台駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
千城台北駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
千城台駅	自動給水装置	1台	○	○	○		
中央指令所	揚水ポンプ	2台	○	○		②	
検修庫	揚水ポンプ	2台	○	○			

～ 検修項目 ～

- ①別紙 「駅舎給水装置点検報告書」によるもの
- ②別紙 「指令所検修庫給水装置点検報告書」によるもの
- ③別紙 「貯水槽清掃報告書 (1)」及び (2)によるもの (写真を添付すること)
- ④千葉駅については 「飲料水水質検査」を行い報告書を提出すること

駅舎給水装置点検報告書

駅名	駅	作業日	年 月 日	特記事項
天候		点検者		

整理番号

給水装置形式		運転方式	
ポンプ形式 製造番号			
制御盤形式		設置場所	
使用期間		受水槽	

項目	1号ポンプ		2号ポンプ		適用
電圧		V		V	定格± 5%
電流値		A		A	定格電流6.8A
絶縁抵抗		MΩ		MΩ	2MΩ 以上
軸封部 他漏水	良	1. メカ・グランド寿命 2. メカ・グランド異物噛込み 3. 軸・スリーブ磨耗 4. 割れ・素材不良	良	1. メカ・グランド寿命 2. メカ・グランド異物噛込み 3. 軸・スリーブ磨耗 4. 割れ・素材不良	否の場合 番号にも 印
	否	5. 配管不良 6. その他	否	5. 配管不良 6. その他	
振動・騒音	良	1. ベアリング寿命 2. メカ部より異音 3. 直結芯出不良 4. 内部異物	良	1. ベアリング寿命 2. メカ部より異音 3. 直結芯出不良 4. 内部異物	否の場合 番号にも 印
	否	5. 羽根車・プッシュあたる 6. キャビテーション 7. 配管・基礎共振 8. その他 ベアリングより異音	否	5. 羽根車・プッシュあたる 6. キャビテーション 7. 配管・基礎共振 8. その他 ベアリングより異音	
PRバルブ・圧力調整弁	良 否 ~ 交換(済・未) 分解清掃(済・未)		良 否 ~ 交換(済・未) 分解清掃(済・未)		
定圧力値 kg/cm ³	調整前 調整後		調整前 調整後		
FRバルブ・チャッキ弁	良 否		良 否		
MCスイッチ	良 否		良 否		
サーマルリレー	型式		型式		
DPTL圧力タンク	良 否 ~ 交換(済・未) 分解清掃(済・未)		圧力スイッチ	良 否 ~ 交換(済・未) 分解清掃(済・未)	
封入空気圧 kg/cm ³	調整前 調整後		調整圧力 kg/cm ³	起動圧力 停止圧力	
TJバルブ	有 無 取り付け(済・未)		圧力計	良 否 交換(済・未) 清掃(済・未)	
タイマー 補助リレー	良 否		交互リレー	良 否 交換(済・未)	
液面リレー	良 否 交換(済・未)		フローリレー	良 否 交換(済・未)	

水槽容量	受水槽 (メーカー名)	電極保持器	P
	高架水槽 (メーカー名)		
制水弁 ボールタップ FM弁	良 否 サイズ 主弁 mm 副弁mm 複式 単式 ボール2個玉 電極電磁弁方式		

備考

(記入方法) 良 否 = ○ ____ = 記入 該当無し = / 異状等は備考欄に記入

中央指令所検修庫給水装置点検報告書

ポンプ	衛生
-----	----

設置場所	
名 称	

点検日	年 月 日
点検者	

点検項目			判断基準	結果	判定
本体	外観		腐食・損傷及び水漏れがない		
	軸継手ゴム（ベルト）		損傷がない		
	軸継手の芯狂い		許容範囲内にある		
	主電源電圧		定格電圧 V の 10% 以内にある	測定値 V	
	運転電流		定格電流 A の 100% 以下にある	測定値 A	
	吸込圧力		規定値以内にある		
	吐出圧力		規定値以内にある	測定値 Mpa	
電動機	外観		腐食・損傷がない		
	回転		円滑に回転する		
	絶縁抵抗		1MΩ 以上ある	測定値 MΩ 以上	
(小型給水ポンプユニット)					
制御機	制御盤	電磁開閉器	接点の劣化がない		
		表示ランプ	正常に点灯する		
	圧力発信器	指示値	狂いがない		
		機能	異常がない		
(小型給水ポンプユニット)					
圧力タンク	本体	腐食・損傷及び水漏れがない			
	封入ガス圧力	規定値以内にある	測定値 kg/ cm ²		
(揚水ポンプ・給湯ポンプ)					
フート弁・逆止弁（1年 / 1回）		正常に開閉する			
圧力計・連成計・真空計		腐食・損傷がない			
		指示値に狂いがない			
特記事項					

判定マーク: / = 該当無し ◯ = 異常無し △ = 要注意 × = 異常有り

貯水槽清掃報告書 (1)

建物名				
所在地				
作業日	平成 年 月 日 (曜日)			
作業時間	: ~ :			
断水時間	: ~ :			
作業監督者				
作業者				
受水槽	容 量	槽 数	構 造	設置場所
	m3	槽		
	点検状況			
	さび	有 ・ 無		
	異物	有 ・ 無		
	亀裂	有 ・ 無		
	マンホール蓋	良 ・ 否		
	ボールタップ	良 ・ 否		
	満減水装置	良 ・ 否		
	ポンプ自動運転	良 ・ 否		
高 架 水 槽	容 量	槽 数	構 造	設置場所
	m3	槽		
	点検状況			
	さび	有 ・ 無		
	異物	有 ・ 無		
	亀裂	有 ・ 無		
	マンホール蓋	良 ・ 否		
	ボールタップ	良 ・ 否		
	満減水装置	良 ・ 否		
	ポンプ自動運転	良 ・ 否		
備 考				

貯水槽清掃報告書 (2)

揚水ポンプ	m ・ kw ・ 台							
揚水管								
修理・交換・その他								
点検状況								
槽内消毒	使用薬剤：							
	濃度： % 希釈： 倍 最終濃度： mg/ L							
	放置 時間		1回目	2回目				
		受水槽	分	分				
		高架水槽	分	分				
防水	場 所：							
	方 法：							
水質検査		残留塩素	色	濁	臭	味		
	受水槽	清掃前：	時 分					
			mg/ L					
		清掃後：	時 分					
			mg/ L					
	高架水槽	清掃前：	時 分					
			mg/ L					
		清掃後：	時 分					
			mg/ L					
	末端	清掃前：	時 分					
			mg/ L					
		清掃後：	時 分					
			mg/ L					
特記事項								