

## 仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名	建築設備検修工事	
質 問 事 項	回 答	
<p>1．作業時間帯は何時～何時までですか？ （可能時間、曜日）</p> <p>2．点検時に駐車可能なスペースはありますか？</p> <p>3．複数の業務を同じ日に施工してもよいですか？（空調、換気、給水）</p> <p>4．室外機洗浄後の廃液は産業廃棄物として処分しますか？または、中和して排水口に流してもよいですか？</p> <p>5．換気扇の点検にはフィルター清掃やレンジフードの清掃も含まれますか？</p>	<p>1．作業上旅客流動の妨げとなる作業等についてはラッシュ時間帯を避けた午前10時～午後4時頃でお願いすることがありますが、通常8時30分～17時の間で作業していただくこととなります。曜日は平日・月～金曜日でお願いします。</p> <p>2．弊社では駐車スペースを用意していません。近隣コインパーキング等を利用していただくこととなります。</p> <p>3．同じ日に施工することは可能です。</p> <p>4．排水口に流していただいて結構です。</p> <p>5．フィルター清掃・フードの清掃も含まれます。</p>	