

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名

自火報設備 自動火災報知設備更新工事

質 問 事 項

回 答

1. 作業条件につきまして、昼間、夜間の区分の明示をお願いします。
2. 必要な諸試験の内容をご教示下さい。
3. 作業につきまして、御社の監督員様の立会いはありますでしょうか。
4. 停電作業が発生した場合、防災盤の電源などの入切につきましては御社の監督員様にて実施で宜しいでしょうか。
5. 自火報の停止処置につきましては御社の監督員様にて実施で宜しいでしょうか。
6. これらの作業を施工会社で行う場合は御社の監督員様に立ち会って頂く認識で宜しいでしょうか。

1. 昼間作業となります。
2. 更新後に必要な一般的な試験内容とします。
3. 監督員の立会いを行います。
4. 監督員が実施します。
5. 請負業者様において、実施をお願いします。
6. 監督員の立会いを行います。