

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名	検修庫5F照明設備LED化工事	
質 問 事 項	回 答	
<p>①</p> <p>特記仕様書 第33条(3)に 「高所作業車を使用及び足場組み作業」と記載 があります。 検修庫には入場した事が過去に無いため、現地 の状況が不明です。 貴社のホームページの過去の見学会の写真等 でおおよその雰囲気は理解しました。 検修庫5Fまでの高所作業車搬入ルートや方法 が分かりません。 高所作業車運搬可能はエレベーターが有り使用 できるのか？ 大型クレーンにて5Fのせり出したドライエリ ア？部分へ搬入なのか？ 5Fまでのスロープのようなものが存在するの か？ おおよその天井高さはどのくらいか？（足場組 みの高さ）</p> <p>②</p> <p>誘導灯2台をLED化ですが、所轄消防署(千葉市 消防長)への届出の有無</p> <p>③</p> <p>コロナ禍・世界的半導体不足・人手不足等によ り照明器具の納品期間が承諾を得て発注後およ そ3～4カ月と各メーカー、代理店より回答さ れています。工期の10月末までに現地作業は完 了できると思いますが、発生した撤去品の廃棄 物処理については、特に廃ランプ類のマニフェ スト伝票D票・E票の発行は工期内には不可能と 考えております。工期後の提出(写し)という解 釈でよろしいでしょうか？</p>	<p>①</p> <p>・検修庫には搬入庫という1Fから5Fまでの 吹抜箇所があります。また、5Fにクレーンが ありますので、それを使用し1Fから5Fまで 高所作業車を搬入します。クレーンでの搬入時、 吊り具が必要になります。クレーン耐荷重は1 2tです。吹抜箇所の寸法は、縦2.3m×横 6.4mあります。エレベーター開口部寸法は、 縦2.3m×高さ2.1mあります。内部寸法 は、奥行き3.4m×横2.5m×高さ2.3 mあります。耐荷重は4.6tです。収まる場 合はエレベーターでの搬入も可能です。 ・足場については、仕様書記載の通り部品洗淨 機の上部水銀灯取替時のみ使用します。足場設 置可能箇所は、部品洗淨機周り及び部品洗淨機 中央開口部になります。部品洗淨機の寸法が、 縦6m×横8m×高さ3.6mです。開口部は 縦3.4m×横4mです。水銀灯取付位置は床 から8.7mあります。</p> <p>②</p> <p>誘導灯2台については、作業終了後に届出が必要 になります。</p> <p>③</p> <p>マニフェスト伝票は届き次第提出で構いません。</p>	