

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名	駅舎設備駅舎照明器具更新	
質 問 事 項	回 答	
<p>1) 電気設備工事標準仕様書9/10 ・夜間作業の制限時間については 下記と判断して宜しいでしょうか。</p> <p>① 準備作業 23時から0時30分</p> <p>② 作業・後片付け、退出 0時30分から5時00分</p> <p>2) 電気設備工事標準仕様書9/10 ・照明器具の交換作業に伴い 下記の①②を想定しておりますが この他に高所作業が必要となる箇所が 御座いましたら御教授お願い致します。</p> <p>① エスカレーター及び階段部分 高所作業用仮設足場の組立・解体</p> <p>② 上記以外の連絡通路 脚立作業</p> <p>3) 作業中、工事車両の駐車が 必要となりますが、無償でお借り 出来る場所は御座いますでしょうか。</p>	<p>1) 記載の通りで構いません。</p> <p>2) 高所作業はなく脚立で作業可能です。</p> <p>3) 無償でお貸しできる駐車場はございません。近隣にあります有料駐車場をご利用下さい。</p>	