

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名

駅舎設備駅舎照明器具 LED 化その2

質 問 事 項

回 答

1) 電気設備工事標準仕様書 9 / 1 5

・夜間作業の制限時間については  
下記と判断して宜しいでしょうか。

① 準備作業

2 3時から0時30分

② 作業・後片付け、退出

0時30分から5時00分

2) 電気設備工事標準仕様書 9 / 1 5

・照明器具の交換作業に伴い  
基本的に脚立作業で検討しておりますが  
高所作業が必要な箇所が御座いましたら  
御教授お願い致します。

3) 電気設備工事標準仕様書 9 / 1 5

・水銀灯撤去後に空いた穴を塞ぐ  
プレートについて各所共通とし  
下記と判断して宜しいでしょうか。

●材質：樹脂製

●寸法：φ 3 6 0 π、 t 1 . 2 mm

4) 作業中、工事車両の駐車が

必要となりますが、無償でお借り  
出来る場所は御座いますでしょうか。

1) 記載の通りで構いません。

2) 高所作業はなく脚立で作業可能です。

3) 記載の材質及び寸法で構いません。

4) 無償でお貸しできる駐車場はございません。  
近隣にあります有料駐車場をご利用下さい。