

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名	空調設備 空調機・換気設備更新	
質 問 事 項	回 答	
<p>千葉みなと駅 電気室 有圧換気扇はセンサー及び自動シャッターは更新工事含まれますか。駅務室内の天井ボード開放復旧又は全熱交換工事は、深夜作業ですか。</p> <p>葭川公園トイレ換気扇3台の更新工事は深夜作業ですか天井開放復旧工事はありますか？</p> <p>以上 お手数かけしますがご教授お願いします</p>	<p>・千葉みなと駅 電気室有圧扇 更新には温度センサーを含みます。 自動シャッターは付いておりませんので、こちらについては含みません。</p> <p>風圧シャッター、ウェザーカバーは既存流用しますので本体部分の交換となります。 既存機種にバックガードが付いておりますので、こちらを含めてください。</p> <p>・千葉みなと駅 駅務室全熱交換器 こちらにつきましては、すべて日中作業となります。天井材はジプトーンです。作業上必要な部分の脱着はあるかと存じます。</p> <p>・葭川公園駅 旅客トイレ換気扇 こちらにつきましては深夜作業となります。 天井解放復旧（作業上必要な部分）があります。天井材はアルミ吸音天井材（ダンパタイル）です。脱着用工具はこちらで用意いたします。</p>	