

(別紙)
参考機種表(1)

空調機の形式

設置場所		台数	能力 (kW)	新設型式(参考)
千葉みなと駅	運転士仮泊室	1	2.8	天井カセット形 ルームエアコン (単相200V)
千葉みなと駅	券売機室	1	3.6	天井カセット形 2方向 1.5馬力 パッケージエアコン (3相200V)
天台駅	券売機室	1	3.6	壁掛形 1.5馬力 パッケージエアコン (単相200V)
都賀駅	駅長事務室	1	4.0	天井吊形 1.8馬力 パッケージエアコン (単相200V)
千城台駅	券売機室	1	4.5	天井吊形 2.0馬力 パッケージエアコン (3相200V)
殿台変電所	制御室	1	25.0	床置形 10.0馬力 パッケージエアコン (3相200V)

- ※1. 機種選定については新設形式(参考)と同等品。決定については監督員の承認を受けること。
(本体メーカー・ダクト・手元開閉器・漏電遮断機・スイッチリモコン類の更新、新設を含む。)
- ※2. 保温の仕様については既設と同等とする。
- ※3. その他詳細については監督員と打合せの上、決定することとする。

(別紙)
参考機種表(2)

換気設備の形式

設置場所		台数	種類	新設型式（参考）
県庁前駅	旅客男子トイレ	1	ストレート シロッコファン	BFS-90SUG (100V)
	身障者トイレ	1	ストレート シロッコファン	BFS-40SUG (100V)

- ※1. 機種選定については新設形式（参考）と同等品。決定については監督員の承認を受けること。
（本体メーカー・ダクト・スイッチリモコン類の更新、新設を含む。）
- ※2. その他詳細については監督員と打合せの上、決定することとする。